



٢٩١٤٥

١٠-١٠٤

٢٠٢٤-٠٩-٠٣

الرقم

التاريخ

الموافق

السادة شركة أسد للحديد ومواد البناء

**الموضوع: فولاذ GRADE 90**

إشارة لكتابكم رقم (بلا) تاريخ ٢٠٢٤/٨/٥ ومرفقه التعهدات المقدمة من المقاولين المنفذين للمشاريع التي سيتم فيها استخدام فولاذ التسليح (GRADE 90) وكذلك التعهدات المقدمة من المكاتب الهندسية المشرفة والمصممة لها.

وإشارة لمحضر اجتماع اللجنة الإنشائية العليا بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٩ وبعد الاطلاع على المرفقات أعلاه حيث تبين استخدام فولاذ التسليح (GRADE 90) في العناصر الإنشائية مثل الجدران الاستنادية خلافاً لمتطلبات الكودات الهندسية وعليه أوصت اللجنة بالتأكيد على ما جاء بكتاب هذه الوزارة رقم ١٠٤-١٣٥٩١/١٠-١٠٤ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ أن فولاذ التسليح (GRADE 90) موضوع البحث لا يتماشى مع متطلبات كودة الخرسانة الإنشائية وكودة المباني المقاومة للزلازل من حيث متطلبات حدود مقاومة الخضوع والشد.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان  
رئيس مجلس البناء الوطني الأردني  
المهندس ماهر حمدي أبو الحسن



نسخة: لعطوفة المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية  
نسخة: لأمين سر مجلس البناء الوطني الأردني  
نسخة: لسعادة نقيب المهندسين الأردنيين  
نسخة: لسعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين